

## TOMADA DE PREÇOS 019/2023

Reginaldo junior <reginaldojunior@jrengenharia.net>

Ter, 10/10/2023 15:48

Para: SEDUC - Gerencia de Licitação <licitacao@seduc.go.gov.br>

Cc: Luiz Antônio Bento <luizantoniobento6@gmail.com>

A empresa ALMEIDA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. visitou na data de hoje a unidade escolar CPMG ELISIO VASCONCELOS, e em análise do projeto e orçamentos, surgiu algumas dúvidas em relação a essa tomada de preços (019/2023).

1) NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUÍDA A NOVA QUADRA POLIESPORTIVA, EXISTE UMA QUADRA DESCOBERTA, POREM NAO FOI ENCONTRATO EM ORÇAMETO OS ITENS PARA DEMOLIÇÃO DA MESMA, VISTO QUE SERA NECESSARIO DEMOLIÇÃO DE (ALVENARIAS, ESTRUTURAS, E PISO).

2) OS PROJETOS DE ARQUITETURA APRESENTADOS, FOI SOMENTE O BLOCO PADRÃO FNDE DA QUADRA, SOMENTE FOI ENCONTRADO REFERENTE AOS NIVEIS NO PROJETO DE LOCAÇÃO, POREM TODO ESSE PROJETO APRESENTA A ESCOLA EM NIVEL 0.00 (O QUE NÃO É REAL, POIS A ESCOLA NO PAVIMENTO TERREO TEM VARIOS NIVEIS DIFERENTE) E A QUADRA A SER CONSTRUÍDA EM NIVEL +0.20, PORTANTO A EMPRESA NÃO CONSEGUE IDENTIFICAR QUAL SERA SUA REFERENCIA, PARA VER A RESPEITO DE ATERRO OU CORTE.

3) SOBRE A PARTE ELETRICA, NAO FOI ENCONTRADO NOS PROJETOS APRESENTADOS DE ONDE VEM A ALIMENTAÇÃO DO QUADRO QUE SERA INSTALADO NA QUADRA COBERTA, SOBRE AS LUMINARIAS, A PLANILHA DE ORÇAMENTO PREVE LUMINARIAS DE LED E O PROJETO PREVE OUTRO TIPO DE LUMINARIA.

ESTANDO ASSIM DENTRO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS, CONFORME ITEM 4.1 DO EDITAL, SOLICITA AS INFORMAÇÕES DAS DUVIDAS ACIMA MENCIONADAS, E CASO ESSES ITENS REALMETE NÃO CONSTAREM EM PLANILHA DE ORÇAMETE PEDE A IMPUGNAÇÃO DO MESMO.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

--

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

**Reginaldo Junior**

**Engenheiro Civil**

**CREA: MG251131/LP**

**Contato: 34 988663260 / 64 99325-5302**